

大分工業用水道水質情報

採取日時：令和5年4月13日
採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：令和5年4月13日
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.8	
塩化物イオン	4.4	mg/L
鉄	0.14	mg/L
全硬度	49	mg/L
蒸発残留物	110	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	50	mg/L
濁度	2.7	度

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.9	
塩化物イオン	4.3	mg/L
鉄	0.12	mg/L
全硬度	49	mg/L
蒸発残留物	110	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	50	mg/L
濁度	2.9	度