

大分工業用水道水質情報

採取日時：令和6年4月25日
採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：令和6年4月25日
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.6	
塩化物イオン	3.7	mg/L
鉄	0.22	mg/L
全硬度	43	mg/L
蒸発残留物	120	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	41	mg/L
濁度	4.5	度

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.7	
塩化物イオン	3.8	mg/L
鉄	0.22	mg/L
全硬度	45	mg/L
蒸発残留物	120	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	41	mg/L
濁度	4.4	度